

КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ

Общество с ограниченной ответственностью
«Научно-Исследовательский Институт транспорта нефти и нефтепродуктов Транснефть»
(ООО «НИИ Транснефть»)

Севастопольский проспект, д. 47 А, Москва, Россия, 117186; email: niitnn@niitnn.transneft.ru; www.niitnn.transneft.ru
тел. (495) 950-82-95, (499) 799-82-85, (495) 950-86-77, МТС (6550) 5600, 4585 факс (495) 950-82-97, МТС 6550-3297
ОКПО 62816002, ОГРН 1097746556710, ИНН/КПП 7736607502/772701001

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ ПРОДУКЦИИ «Комплектные распределительные устройства «Классика» серии D-12 P(PT)» № 50500-2042-3510

ИЗГОТАВЛИВАЕМОЙ ПО:

ТУ 3414-001-81247165-2009 (с изм.1 от 02.06.2015) «Комплектные распределительные устройства «Классика» серии D-12 P(PT)»
ВИЕГ 674512 ПИ (с изм.1 от 02.06.2015) «Комплектные распределительные устройства «Классика» серии D-12 P(PT)»

Код и вид продукции по Перечню основных видов продукции, закупаемой
ОАО «АК «Транснефть»
5.05 - устройства комплектные распределительные напряжением 6-10 кВ (в том числе пункты секционирования типа АПС, ПСС, КРУН-СВЛ)

ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ:

ОТТ-75.180.00-КТН-086-10 (с изм. 1) «Комплектные распределительные устройства для объектов магистральных нефтепроводов. Общие технические требования»

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ПРОДУКЦИИ: ООО «ЭТЗ «Вектор»

427432, Удмуртская Республика, г. Воткинск, ул. Победы д. 2Е

ВЫДАНО: ООО «ТЭЛ ТЭК»

123298, г. Москва, ул. Маршала Бирюзова, д. 1, корпус 1А
Тел./факс: (495) 685-93-65

НА ОСНОВАНИИ:

1. Экспертных заключений ООО «НИИ Транснефть» от 24.07.2015 № 2-321-2595-1-2015 на ТУ 3414-001-81247165-2009 (с изм.1 от 02.06.2015) «Комплектные распределительные устройства «Классика» серии D-12 P(PT)» и № 2-321-2596-1-2015 на ВИЕГ 674512 ПИ (с изм.1 от 02.06.2015) «Комплектные распределительные устройства «Классика» серии D-12 P(PT)»
2. Акта инспекции производства ООО «ЭТЗ «Вектор» с участием комиссии ОАО «АК «Транснефть» от 10.07.2015 (г. Воткинск)
3. Протокола приёмо-сдаточных испытаний с участием комиссии ОАО «АК «Транснефть» от 08.07.2015 (г. Воткинск)
4. ОР-03.120.20-КТН-111-14 «Магистральный трубопроводный транспорт нефти и нефтепродуктов. Реестр основных видов продукции. Формирование и ведение. Организация экспертизы технической документации, инспекции производства заводов-изготовителей и испытаний продукции, закупаемой организациями системы «Транснефть» (п. 10.1.2.9).

Дата выдачи: 30.07.2015 Срок действия до: 30.07.2020

Первый заместитель генерального
директора «НИИ Транснефть»

Эксперт



Я.М. Фридлянд

И.А. Хузяганиев

М.П.

КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ**ПРИЛОЖЕНИЕ к заключению о соответствии № 50500-2042-3510****ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ О СООТВЕТСТВИИ****№ 50500-2042-3510**

Код продукции по Перечню ОВП	Наименование продукции	Основные технические характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4
5.05 - устройства комплектные распределительные напряжением 6-10 кВ (в том числе пункты секционирования типа АПС, ПСС, КРУН-СВЛ)	Комплектные распределительные устройства «Классика» серии D-12 P(PT)	Комплектные распределительные устройства «Классика» серии D-12P (PT) предназначены для приёма и распределения электроэнергии трёхфазного переменного тока частотой 50 Гц напряжением 6 (10) кВ для сетей с изолированной или с заземлённой, через дугогасительный реактор или высокоомный резистор, нейтралью. Вид климатического исполнения – УЗ. Исполнение по сейсмостойкости до 9 баллов по шкале MSK-64	—

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ

№ п/п	Виды испытаний	Сроки проведения	Примечание
1	2	3	4
1.	Приёмо-сдаточные с участием комиссии ОАО «АК «Транснефть»	2020	При продлении срока действия заключения о соответствии
2.	Типовые	—	При внесении изменений в конструкцию или технологию изготовления

Первый заместитель генерального
директора «НИИ Транснефть»



Я.М. Фридлянд

М.П.