



Федеральная служба  
по экологическому, технологическому и атомному надзору  
(Ростехнадзор)  
**МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ**

**СВИДЕТЕЛЬСТВО**  
О РЕГИСТРАЦИИ ЭЛЕКТРОЛАБОРАТОРИИ

Регистрационный № 6155-2 от «16» ноября 2018г.

Настоящее свидетельство удостоверяет, что электроизмерительная лаборатория передвижная, с переносным комплектом приборов **Общество с ограниченной ответственностью «ТЭЛ ТЭК»**

**Маршала Бирюзова ул., д.1, корп.1А, эт.3, пом.І, ком.50, Москва, 123298** зарегистрирована в Межрегиональном технологическом управлении Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору с правом выполнения приемо-сдаточных испытаний, профилактических испытаний и измерений электрооборудования и электроустановок напряжением до 10 кВ.

**Перечень разрешённых видов испытаний и измерений:**

1. Проверка соответствия смонтированной электроустановки требованиям нормативно - технической документации (визуальный осмотр).
2. Проверка цепи между заземлителями и заземляемыми элементами; проверка наличия цепи между заземлёнными установками и элементами заземлённой установки.
3. Измерения сопротивления изоляции электрических аппаратов, вторичных цепей и электропроводки напряжением до 1 кВ.
4. Испытание (проверка) устройств защитного отключения (УЗО).
5. Испытание устройств АВР.
6. Испытание силовых кабельных линий напряжением до 10 кВ.
7. Проверка устройств релейной защиты, автоматики и телемеханики.
8. Испытание подвесных и опорных изоляторов напряжением до 10 кВ.
9. Испытание вакуумных выключателей напряжением до 10 кВ.
10. Испытание вводов и проходных изоляторов напряжением до 10 кВ.
11. Испытание выключателей нагрузки напряжением до 10 кВ.
12. Испытание комплектных токопроводов (шинопроводов) напряжением до 10 кВ.
13. Испытание КРУ и КРУН напряжением до 10 кВ.
14. Испытание измерительных трансформаторов тока и напряжения.
15. Испытание предохранителей, предохранителей-разъединителей напряжением выше 1 кВ.
16. Испытание разъединителей, короткозамыкателей и отделителей напряжением до 10 кВ.
17. Испытание сборных и соединительных шин напряжением до 10 кВ.

Свидетельство выдано на основании протокола № 49-ЭЛ от «16» ноября 2018 г., комиссии, назначенной приказом руководителя Межрегионального технологического управления Ростехнадзора от 02.04.2015г. № 158.

Срок действия Свидетельства установлен до «16» ноября 2021 г.

Заместитель председателя комиссии  
М.П.



Н.В. Телегин